Карта дефекту фасаду

Заповнений навчальний приклад / F-01

Умовний об’єкт і спостереження. Назви фото наведено для прикладу.

СХЕМА РОЗТАШУВАННЯ

Складський корпус. Північний фасад, нижній ряд касет праворуч від воріт № 2.

Огляд із безпечної точки на землі.



КОЛИ І ХТО

12.11.2026, 09:30. Черговий технік складу.

ЕЛЕМЕНТ І ВИДИМА ОЗНАКА

Зовнішня металева касета. Біля видимого кріплення є рудий слід. Приховане кріплення та підконструкція недоступні для огляду.

ФОТО Й РОЗМІРИ

F-01_01 — загальний план із воротами, F-01_02 — крупний план із безпечної точки. Розмір не вимірювали через відсутність безпечного доступу.

ЗМІНА З ЧАСОМ

Перша фіксація. Попередніх порівнянних фото немає.

ПЕРША ДІЯ

Передано запис відповідальному за експлуатацію. Запитано вузол кріплення, паспорт системи та відомості про попередні ремонти.

КОМУ ПЕРЕДАНО / КОНТРОЛЬ

Відповідальному за експлуатацію. Після рішення фахівця зазначити виконавця, строк і погоджений спосіб перевірки.

У завданні фахівцю: з’ясувати джерело сліду, перевірити стан кріплення та визначити потребу в додаткових вимірюваннях.

Карта дефекту фасаду

Чистий бланк / один запис на одну ознаку

Опишіть спостережувану ознаку. Додайте загальний і детальний кадри, якщо їх можна зробити безпечно.

ОБ’ЄКТ / КОД ЗАПИСУ

ДАТА, ЧАС / ХТО ЗАФІКСУВАВ

ТОЧНЕ МІСЦЕ / ОРІЄНТИР / ТОЧКА ОГЛЯДУ

ЕЛЕМЕНТ І ВИДИМА ОЗНАКА

ФАЙЛИ ФОТО / РОЗМІР І СПОСІБ ВИМІРЮВАННЯ

ЗМІНА З ЧАСОМ / ПОПЕРЕДНІ ЗАПИСИ

ПЕРША ДІЯ / КОМУ І КОЛИ ПЕРЕДАНО

ВІДПОВІДАЛЬНИЙ / СТРОК / НАСТУПНА ДІЯ

Якщо є ознаки можливого падіння елемента, повідомте відповідального і дійте за процедурою безпеки об’єкта. Фіксуйте лише те, що можна побачити з безпечної точки.